

Lubliniec, dnia 14 grudnia 2022 r.



KOMUNIKAT
(aktualizacja)

dla mieszkańców miejscowości: Pawonków, Kośmidry, Koszwice,
Skrzydłowice, Gwoździany oraz Łagiewniki Wielkie w sprawie zawartości fluorków
w wodzie przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w związku ze stwierdzeniem ponadnormatywnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 28.11.2022r. z wodociągu sieciowego Pawonków (wartość parametru wyniosła odpowiednio: w 3 próbach 1,8mg/l, w jednej 1,9mg/l)

INFORMUJE ŻE:

- nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, usuwanie z wody nadmiaru fluorków jest procesem bardzo trudnym,
- z uwagi na ryzyko fluorozy zębów nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpróchnicznej
- do mycia zębów należy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru; z uwagi na ryzyko fluorozy zębów oraz nadmierną ekspozycję na fluorki dzieci w okresie mineralizacji szkliwa, której największe nasilenie przypada na okres między 22 a 26 miesiącem życia celowe jest wprowadzenie do ich diety codziennej, porcji ok. 250 ml wody o stężeniu fluorków nie przekraczającym 0,7 mg/l (na przykład woda butelkowana). Pozwoli to zmniejszyć ryzyko fluorozy zębów. Nie oznacza to konieczności wyłączenia przez dzieci z wody butelkowanej, nie ma też uzasadnienia utrzymywanie tego zalecenia u starszych dzieci. Powyższe zalecenie ma na celu zapobieganie/zmniejszenie ryzyka fluorozy zębów, będącej defektem kosmetycznym, a nie przejawem działania toksycznego.

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi