

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 ✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-lubliniec
NS-HKiŚ.903.43.2023 Lubliniec, 14.06.2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- sprawozdania z badań nr: OL-9051/BŚ/128-8-4/2023 wydanego dnia 06.06.2023 roku przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku – Białej, ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko - Biała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Pawonków.

Wykonano badania próbki wody w zakresie fizykochemicznym, gdzie oznaczono pestycydy oraz sumę pestycydów.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej Pawonków Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r. drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują :

1. *Wójt Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
2. *Gmina Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
3. *a/a*