

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

http://www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.41.2021

Lubliniec, 15.07.2021 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

oraz sprawozdania z badań nr SB/67447/07/2021z dnia 05.07.2021 roku, wydanego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, próbki wody pobranej dnia 01.07.2021 w ramach kontroli wewnętrznej

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu  
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi  
w wodociągu sieciowym Pawonków.**

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, liczbę enterokoków kałowych, liczbę bakterii grupy coli oraz liczbę Escherichia coli.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: odczyn, przewodność elektryczna właściwą w temperaturze 25°C, mangan, żelazo, mętność, barwę, zapach, smak, jon amonu, azotany oraz azotyny.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują :

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Lepszy Byt”  
ul. Spółdzielcza 1, 42-772 Pawonków
2. Gmina Pawonków  
ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków
1. a/a

*niepodległa*

POLSKA  
SPÓŁNOŚĆ ODŻYWIENIA  
INŻYNIERSTWO