

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 psse.lubliniec@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.161.2023

Lubliniec, 19.12.2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Łagiewniki Małe

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- sprawozdań z badań nr:
 1. OL/BW/764/1206/W/23 z dnia 01.12.2023 r. wydanego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Bytomiu
 2. OL/BW/804/1266/W/23 z dnia 13.12.2023 r. wydanego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Bytomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Łagiewniki Małe.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C oraz liczbę enterokoków.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn oraz przewodność elektryczną właściwą.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mętność. Po przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na płukaniu sieci wewnętrznej, kolejna pobrana próbka wykazała, iż jakość wody w zakresie badanego parametru spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 25
2. Wójt Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków, ul. Lubliniecka 16
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 ✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.170.2023

Lubliniec, 19.12.2023 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego Łagiewniki Małe**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- sprawozdań z badań nr: Ł/0/07/2023/2032/FM/3, Ł/0/07/2023/2032/FM/4 z dnia 04.12.2023 r. wydanych przez GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Łagiewniki Małe.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym, chemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C oraz liczbę enterokoków.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: barwę, przewodność elektryczną właściwą, odczyn, zapach, smak, mętność.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 25
2. Wójt Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków, ul. Lubliniecka 16
3. a/a