



KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W LUBLIŃCU

z dnia 27.09.2014r. godz. 12.00
skierowany do Wójta Gminy Pawonków
i konsumentów wody
z wodociągów Pawonków RSP
oraz Lisowice - Draliny
Gmina Pawonków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 25.09.2014r. na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Pawonków RSP (1 próbka) oraz z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny (1 próbka).

Przeprowadzone badania wody wykazały w 2 próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Lepszy Byt” oraz Gmina Pawonków.

W związku z powyższym woda z ww. sieciach wodociągowych **nie nadaje się do spożycia przez ludzi**, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągów, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła, które zobowiązane zapewnić są Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Lepszy Byt” oraz Gmina Pawonków.

W dniu 26.09.2014r. na terenie Gminy Pawonków zostało pobranych 7 próbek wody do badań laboratoryjnych, badania są w toku. O wynikach badań poinformujemy po ich zakończeniu. Jakość wody w sieciach wodociągowych na terenie Gminy Pawonków objęta została wzmożonym nadzorem sanitarnym, będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Lublińcu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z ww. wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

lek. med. Mieczysław Osiński