

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 ✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl http://www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.9027.7.12.2021

Lubliniec, 20-01-2021 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

oraz raportów z badań NR 4/2021, 5/2021, 6/2021 z dnia 08.01.2021 r. wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ul. Opolska 51, próbek wody pobranych w: budynku przedszkola w Gwoździanach – kran w pomieszczeniu socjalnym, Kośmidrach, ul. Lubliniecka – punkt za SUW, a także w Pawonkowie – pomieszczenie przepompowni wody, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu sieciowym Pawonków.**

Wykonano badania próbek wody w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: pH, fluorki oraz mętność.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują :

1. Gmina Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Lepszy Byt”, ul. Spółdzielcza 1, 42-772 Pawonków
3. a/a

niepodlega

POLECA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI